

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zakázku malého rozsahu na dodávky
evidenční číslo zakázky: 03/10/2012

„Oprava rozvodů topení“

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

**ZADAVATEL: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor, IČ: 26095203**

1. PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám včetně technické specifikace, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následně vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
Zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA – předsedou představenstva
Ing. Miroslav Kubeš – člen představenstva
IČ: 26095203
DIČ: CZ26095203

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. (viz. § 18, odst. 5)
Limit veřejné zakázky: Malého rozsahu (§ 12, odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je oprava rozvodů topení v západním křídle pavilonu chirurgických oborů, které jsou v současné době v havarijním stavu.

4.2. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je demontáž původních rozvodů a montáž rozvodů topení včetně dodávky materiálu pro topné rozvody dle přílohy č. 1 – položkový výkaz výměr.

4.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Všeobecně:

Jedná se o šestipodlažní objekt nemocničního areálu. Prvním podzemním podlaží je v současné době téměř prázdné a zároveň se zde nachází objektová předávací stanice pro topení. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nacházejí ambulance. V dalších podlažích jsou lůžkové stanice nemocničních oddělení.

Oprava tepelných rozvodů se bude provádět za plného provozu. Proto je zapotřebí s touto podmínkou počítat ať při přípravných pracích, tak i při přepojování topných okruhů. Po celou dobu musí zůstat zachováno topení v objektu. Lze dopředu sjednat odstavení jeho části (např. jedné stoupačky) avšak maximálně na dobu 24 hodin.

Práce, které bude doprovázet hluk či otřesy s vlivem na pobyt pacientů či jejich vyšetřování, budou prováděny v době od 8,00 do 18,00 hodin. Pověřený pracovník zadavatele má právo nařídit krátkodobé přerušení hlučných prací nebo prací doprovázených otřesy, budou-li tyto práce znemožňovat vyšetření pacientů či jejich léčbu.

Uchazeč je v dalších činnostech povinen řídit vnitřními předpisy zadavatele, zvláště pak Dopravním řádem a dalšími.

Ostatní technické požadavky jsou uvedeny v Technické zprávě projektové dokumentace.

Bezpečnost práce a technických zařízení:

Projekt byl vypracován dle platných předpisů, norem a vyhlášek. Po dokončení montáže musí prováděcí firma zpracovat návod k používání celého systému ÚT a seznámit s ním provozovatele. Po ukončení montáže bude systém hydraulicky vyvážen.

Průběh prací:

Celá instalace nového topení bude probíhat ve 3 etapách:

1. První etapa zahrnuje objektovou předávací stanici a hlavní páteřní rozvody v 1. podzemním podlaží včetně provizorního napojení na staré stoupačky
2. Postupná výměna jednotlivých stoupaček včetně napojení radiátorů.
3. Rozvod topné vody pro topení 1. podzemního podlaží.

Práce budou probíhat za plného provozu. Uvolní se vždy pouze místnosti nad sebou pro instalaci stoupaček a to na omezenou dobu podle dohody se zástupcem zadavatele.

5. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ DODÁVEK

5.1. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění.

Předpokládaný termín zahájení plnění je dnem předání pracoviště zadavatelem.

Lhůta dokončení – plného zprovoznění je doba dle nabídky uchazeče, maximálně do 3 měsíců od zahájení plnění.

5.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

5.3. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, do návrhu doplní obchodní a platební podmínky.

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by znevýhodňovala zadavatele.

Obsahem smlouvy bude:

- Nabídková cena navržená uchazečem. Tato cena musí být platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
- Záruční doba, minimálně 48 měsíců.
- Termín ukončení jednotlivých etap
- Splatnost faktury je minimálně 21 dnů
- Žádné zálohové faktury se nepřipouští. Fakturovat lze jedenkrát za 14 dnů skutečně provedené práce a zpracovaný materiál
- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet po opětovném doručení faktury objednateli.

➤ Kapitola: Ochrana údajů

S odkazem na zákon č. 20/1966 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb. se zhotovitel zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly, byť náhodně, při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch druhé strany, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem objednatele, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených povinností zhotovitelem.

➤ Další ujednání.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena včetně daně z přidané hodnoty za předmět této veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky a služby včetně všech nákladů souvisejících (doprava, instalace, zprovoznění, prokazatelné zaškolení obsluhy, plný záruční servis).

Nabídková cena za dodání předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění v položkovém rozpočtu. Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací dokumentace (Příloha č.1: položkový výkaz výměr). Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.

Zadavatel požaduje vyčíslení nákupní ceny bez DPH i s DPH včetně záručního plného servisu.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Pro prokázání kvalifikace uchazeč předloží:

- **Čestné prohlášení** (příloha č. 3)

- **Doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (postačuje prostá kopie)
- **Aktuální výpis z obchodního rejstříku** či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačuje prostá kopie)
- **Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce** – (postačuje prostá kopie)
- **Reference:** přehled uskutečněných zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění

Veškeré doklady musí být platné po celou dobu zadávací lhůty.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. NABÍDKA UCHAZEČE

Pod pojmem nabídka se rozumí soubor všech dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc bude součástí nabídky. Písemné vyhotovení nabídky uchazeče musí být zabezpečeno proti nekontrolované manipulaci.

Součástí nabídky musí být i prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým svým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou.

9.2. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka uchazeče může být podána v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zasílat písemnosti vyplývající z průběhu výběrového řízení. Nabídka uchazeče bude podána v jednom originálním vyhotovení.

9.3. ČLENENÍ NABÍDKY

Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

1. **Krycí list nabídky** (příloha č. 2) obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeném ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem

zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za cenovým souhrnem).

2. Vyplněný formulář „**Položkový výkaz výměr**“ (příloha č. 1)
3. **Prohlášení** dodavatele, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
4. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo
5. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 - a. **Čestné prohlášení** (příloha č. 3)
 - b. **Doklad o oprávnění k podnikání**
 - c. **Aktuální výpis z obchodního rejstříku** (originál nebo kopie)
 - d. **Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce** – (originál nebo kopie)
 - e. **Reference**

10. DALŠÍ POŽADAVKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zakázky všem uchazečům stejně a stejným způsobem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější, neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a poptávku ukončit bez udání důvodů, nepřiznat nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace.

11. DOBA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky budou podány v písemné formě v českém jazyce v uzavřené obálce označené „zakázka – Oprava rozvodů topení – neotvírat“, poštou nebo osobně v podatelně zadavatele. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

Adresa: Nemocnice Tábor, a.s., podatelna, kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Termín k podání nabídek je stanoven na 30.11.2012 do 10,00 hodin.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dobu a místo prohlídky budoucího místa plnění je možné si domluvit u níže uvedených kontaktních osob.

14. KONTAKTNÍ OSOBY

Josef Markvart – vedoucí provozního oddělení – tel. 381 608 360, 737 206 796

15. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: **Položkový výkaz výměr**

Příloha č. 2: **Krycí list nabídky**

Příloha č. 3: **Čestné prohlášení**

Příloha č. 4: **Výkresová dokumentace (na CD nosiči)**

V Táboře, dne 8.11.2012

.....
Ing. Ivo Houška MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Kubeš
člen představenstva

Příloha č. 1

Položkový výkaz výměr-Oprava rozvodů topení

	<i>jednotka ks/m/hod/kg</i>	<i>cena za jednotku bez DPH</i>	<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>cena celkem s DPH</i>
Strojovny:				
rozdělovač Dn150, L=1000mm,5 hrdel	2			
čerpadlo (typu Wilo Stratos 40/1-4 nebo obdobné)	2			
čerpadlo (typu Wilo Picco 1-6 nebo obdobné)	1			
montáž (čerpadel vč. protipřírub, šroubení,...)	5			
Potrubí:				
<i>z ocelových černých trub spojovaných svařováním</i>				
Dn100	10			
Dn 65	75			
Dn 50	100			
Dn 40	115			
Dn 32	35			
Dn 25	25			
Dn 20	20			
Dn 15	80			
	375			
<i>z uhlíkaté oceli spojovaných lisováním</i>				
28*1	185			
22*1	180			
18*1	60			
15*1	1180			
Armatury:				
<i>závitové:</i>				
kulový kohout				
1/2"	6			
3/4"	9			
1"	4			
5/4"	3			
filtr				
5/4"	1			
6/4"	2			
regulační ventil Stad s vypouštěním				
3/8"	4			
1/2"	6			
3/4"	6			
1"	4			
6/4"	1			
2"	1			
vypouštěcí kohout				
1/2"	19			
3/4"	5			
automat. odvodušňovací ventil 1/2"				
	2			
teploměr 0-100°C				
	5			
manometr 0-0,6 MPa				
	2			
montáž 3-cest. ventilu-dod.M+R				
	3			
<i>přírubové:</i>				
uzavírací klapka vč. protipřírub, těsnění				
Dn 100	2			
Dn 40	6			
Izolace tepelné pro:				
<i>ocelové potrubí svařované-z minerální vlny (typu Nobasil nebo obdobné)</i>				
Dn100-tl.80mm	10			
Dn 65-tl.60mm	75			
Dn 50-tl.50mm	100			
Dn 40-tl.40mm	115			
Dn 32-tl.40mm	35			
<i>ocelové potrubí svařované-trubicem (typu Tubex nebo obdobné)</i>				
Dn 25 tl.20mm	25			
Dn 20 tl.10mm	20			
Dn 15 tl.10mm	80			
<i>potrubí z uhlíkaté oceli trubicemi tl.10mm (typu Tubex nebo obdobné)</i>				
28*1	185			
22*1	150			
18*1	10			
15*1	1045			
rozdělovače Dn 150				
	7			
Nátěry na:				
<i>ocelového potrubí základní</i>				
do Dn 50	375			
do Dn 100	85			
rozdělovače	2			
Další položky:				
Demontáž starých rozvodů	1			
Připojení radiátorů zadavatele	143			
Spojovací a pomocný montážní materiál (kg)	65			
Tlaková a topná zkouška - HZS	72			
Vyregulování topného systému - HZS	40			
Přesun hmot	1			
Dopravné	1			
CELKEM			0	0

Pozn. Likvidace odpadu vzniklého z demontážních prací (stará izolace a železný odpad) provádí zadavatel na svoje náklady.
Položka "Přesun hmot" zahrnuje i přesun demontovaného materiálu do kontejnerů zadavatele v rámci areálu zadavatele.